

C Ă T R E ,

PETRISOR GLIGORE
judet CLUJ, localitate GILAU sat SOMESU RECE
str. PRINCIPALA nr. 243 telefon 0770622184

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60102146683 / 06.01.2021**, pentru obiectivul **ELABORARE PUD SI CONSTRUIRE CABANA P +M,FOISOR,MAGAZIE LEMNE,IMPREFMUIRE,ACCES,BAZIN VIDANJABIL,RACORDURI SI BRANSAMENTE** de la adresa **judet CLUJ, , comuna GILAU, sat SOMESU RECE, str. PRINCIPALA, nr. FN.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60102146683 / 15.01.2021

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
 2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **medie** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
 3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
 4. Valabilitatea avizului este până la **17.02.2021**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
 5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **Ale** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **24/17.02.2020**.
 6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr./.....
- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
 - În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin DEER - Sucursala Cluj Napoca.
 - Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea DEER - Sucursala Cluj Napoca.
 - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DEER - Sucursala Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt raspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
 - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

Se vor respecta cu strictete condițiile din rezolutia COR IT-TN CLUJ nr.17/13.01.2021 atasata.

Sef COR M.T./J.T.,
Ing. Ignat Daniel

Numele și semnătura personalului Sucursalei
care a emis avizul: Th.Ioan Marchis





COR IT TN Cluj

Nr. 17 / 13.01.2021


Catre, COR MT/JT TN Cluj

Va transmitem alaturat REZOLUTIA COR IT TN Cluj-Napoca cu privire la documentatia "Construire cabana P+M, foisor, magazie lemne, racord utilitati, bazin vidanjabil, imprejmuire teren", loc. Someșul Rece, nr.FN, jud. Cluj, beneficiar Petrisor Gligore , prin cererea de aviz amplasament nr. 60102146683/06.01.2021, rezolutie care cuprinde urmatoarele conditii :

1. In zona studiata exista o linie electrica aeriana de 110 kV simplu circuit reprezentata pe planurile de situatie. Nu se permite amplasarea constructiilor de nici o natura in culoarul de trecere si siguranta al LEA 110 kV, conform Ordin nr. 225 din 9.12.2020 pentru modificarea și completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019;
2. Se va respecta Legea 123/2012 a energiei electrice art. 49 care prevede: pentru protejarea rețelilor electrice de distribuție se interzice persoanelor fizice și juridice să efectueze construcții, săpături sau să înființeze plantatii de orice fel în zona de siguranță a rețelilor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție; să depoziteze materiale în culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție; să limiteze sau să îngreuească prin executia de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție ;
3. Conform art. 93 din Legea 123/2012: executarea de lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor, fără consimțământul prealabil al titularului acestora, constituie contravenție;
4. Se va permite accesul necondiționat la lucrările care se impun a se efectua la LEA 110 kV, atât pentru cele programate cât și cele accidentale.
5. **In culoarele de trecere ale liniilor electrice sunt interzise următoarele:**
 - realizarea de parcuri de orice natură respectiv parcare autovehiculelor ;
 - realizarea oricaror activități socio-umane (terenuri de sport, zone de agrement, etc)
 - eventualele împrejmuiri metalice care vor subtraversa liniile electrice vor avea obligatoriu prize de pamant cu valori sub 4 ohmi.
6. Orice activitate de acest gen desfășurată în interiorul culoarelor de trecere se face pe proprie răspundere și absolve Distribuție Energie Electrică România SA de eventuale incidente datorită nerespectării celor de mai sus.
7. Constructorul imobilelor are obligația să informeze viitorii beneficiari ai imobilelor din zona asupra riscurilor la care se expun în culoarele de trecere a rețelilor electrice precum și asupra interdicțiilor prezentate mai sus.
8. Lucrările cu utilaje agabaritice vor respecta distanțele minime de apropiere față de LEA 110 KV fără deteriorarea instalațiilor electrice.

PLAN TOPOGRAPHIC
SCARA 1:200
INTRAVILAN

47.28m-



LEGENDĂ

- CONSTRUCTIE PROPUSĂ
PLATFORMA CAROSABILA
TERASE
SPAȚII VERZI
BAZIN VIDANJABIL ETANS
PUNCT GOSPODARESC
FOISOR
MAGAZIE LEMNE
ACCES LOCUINȚĂ
ACCES INCINTĂ-PIETONAL/CAROSABIL
LIMITA PROPRIETATE

uz Çince Dens-Rad
embre 2020

[illegible]