

32419 /DT/BT/ 22/08/2024

N6

Biroul Tehnic / Luminita Suciu

AVIZ PRINCIPIU Nr. 7444**Către****Beneficiar:** DANCIU NICOLAE FLORIN

Adresa: SAT MARISEL nr. 24

Loc. / Jud: Marisel, Cluj

Pentru obiectivul: **Locuinta unifamiliala P****Jud. Cluj, Loc. GILAU, str. RASTOCI****nr. cad.60116****SE AVIZEAZĂ FAVORABIL:**

1. Pentru alimentarea cu apă potabilă , este necesar a se prelungi conducta de apă **existentă** pe strada **Rastoci , pe o distanta de cca.90 m**, până în dreptul **imobilului dvs..** Conducta proiectată va fi executată din tuburi de **polietilenă de înaltă densitate** cu **Ø63mm, PN 10** și se va cupla la conducta **Ø63mm PE existentă** pe strada **Rastoci , in dreptul nr.15.**

După executarea și recepționarea conductelor propuse acestea se vor preda prin protocol de predare-primire, în proprietatea domeniului public a cărui operator este Compania de Apă Someș S.A.

Presiunea disponibilă în punctul de cuplare a conductei propuse cu conducta existentă este de cca **10m col H2O.**

Proiectul de execuție privind prelungirea conductei publice de apă se va întocmi separat de proiectele privind bransamentele de apă.

Toate cheltuielile necesare execuției lucrării avizate, vor fi suportate de către beneficiar.

Proiectul de execuție va fi întocmit sau verificat de către proiectanți de specialitate și va fi prezentat Companiei de Apă Someș SA pentru avizare.

Lucrarea propusă se va executa în baza Legii 50/1991 republicată și actualizată și a documentației tehnice avizată de Compania de Apă Someș S.A.

Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz de principiu, fără documentație tehnică avizată de C.A.Somes SA, se sancționează conform legislației în vigoare.

La recepția lucrării, se va prezenta cartea tehnică a construcției și autorizația de construire pentru lucrarea solicitată .

Prezentul aviz este valabil un an de la data semnării lui.

Valabilitatea acestui aviz se prelungește automat în cazul avizării documentației tehnice de execuție întocmită în baza prezentului aviz de principiu.

În vederea gestionării corecte a bazei de date a abonaților Companiei de Apa Someș SA, receptia lucrarii se va face dupa prezentarea adeverinței emisa de catre autoritatea publica locala privind adresa postala aferenta imobilului dvs.

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Dan Felician Gavrea

ȘEF BIROU

Ing. Ovidiu Andreica