

Numele și prenumele verficatorului atestat : **FOSTI VLADIMIR** - aut. nr. **1564**

Firma : persoană fizică

Nr **262** din **aprilie 2024**

Adresa / telefon : Cluj, str. Mălinului, nr.16 / 0264 441237

R E F E R A T

privind verificarea de calitate la cerința Ar a proiectului
LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S/D + P + E/M ÎMPREJMUIRE
Gilău, CAD 60615, jud. Cluj.
Faza **STUDIU GEO** ce face obiectul proiectului 2539 / 2024

1. Date de identificare :

- proiectant general : SC PROGIS CONSULTING SRL.
- proiectant de specialitate : S.C. ANADARRA IMPEX S.R.L.
Cluj, str. Donath, nr. 11, jud. Cluj.
- investitor – beneficiar : GROZA ALEXANDRU și GEORGIANA.
- amplasament : Gilău, CAD 60615, jud. Cluj.
- data prezentării proiectului pentru verificare : 8.04.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției :

- STUDIU GEOTEHNIC (nr. foraje – 1)
- tipul și caracteristici constructive : construcții zidărie, beton armat.
- amplasament: conform PLANULUI DE SITUAȚIE
- zonă seismică : 6; $a_g = 0,10g$; $T_c = 0,7$ sec.
- adâncime de îngheț : $(0,80 \div 0,90)$ m

3. Documente ce se prezintă la verificare :

- PROIECT : - PROIECT faza STUDIU GEO.

4. Conclizii asupra verificării :

- a. Proiectul corespunde normativelor în vigoare (NP 074/2022) pentru faza verificată.
- b. Se vor verifica, la atacarea lucrărilor, caracteristicile terenului, în raport cu cele identificate în foraje.

Am primit 2 exemplare
Investitor / Proiectant

Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat
conf. dr. ing. **FOSTI VLADIMIR**
aut. nr. 1564

